



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

353902, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Цемзавод  
Пролетарий

(место составления акта)

29.11.2019

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя**

**№ 291-122-17**

По адресу:/адресам: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Цемзавод  
Пролетарий

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 05.11.2019 №5352-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Краснодарского края «Новороссийский профессиональный техникум» (ГБПОУ КК НПТ).  
ИНН 2315026849; ОГРН 1022302397380.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

с 09 час. 00 мин. 11.11.2019 до 12 час. 00 мин. 29.11.2019

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:**

15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:**

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Хузина С. А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

06.11.2019 г. 09 час 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

Махорина Наталья Александровна – заместитель начальника Новороссийского территориального отдела.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Хузина Светлана Александровна – директор ГБПОУ КК НПТ, заместитель директора по АХЧ ГБПОУ КК НПТ Пигусова Е.М., инженер-энергетик ГБПОУ КК НПТ Корсун В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не удовлетворительно выполняется контроль за мероприятиями, обеспечивающими мониторинг, техническое обслуживание надземного газопровода низкого давления, внутреннего газопровода низкого давления (не представлены документы, подтверждающие выполнение технического обслуживания наружного газопровода низкого давления.)	пункт 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №870) ( далее - Технический регламент от 29.10.2010 №870)	Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ КК НПТ Пигусова Е.М.  Устранено в ходе проверки
2.	Не удовлетворительно выполняется контроль за мероприятиями, обеспечивающими мониторинг, техническое обслуживание надземного газопровода низкого давления, внутреннего газопровода низкого давления (не представлены документы, подтверждающие выполнение технического обслуживания внутреннего газопровода)	пункт 71 Технического регламента от 29.10.2010 №870	Заместитель директора по АХЧ ГБПОУ КК НПТ Пигусова Е.М.  Устранено в ходе проверки
3.	Не исключается возможность несанкционированного изменения эксплуатирующей организацией (в нарушение проекта «Реконструкция котельной ГОУ НПО ПУ №7 в г. Новороссийске. Внутреннее газоснабжение. Автоматизация газоснабжения. Том 2» установлено двойное остекление оконных проемов)	пункт 80 Технического регламента от 29.10.2010 №870	Инженер-энергетик ГБПОУ КК НПТ Корсун В.В.  Устранено в ходе проверки


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
4.	Не исключается возможность несанкционированного изменения эксплуатирующей организацией (в нарушение проекта «Реконструкция котельной ГОУ НПО ПУ №7 в г. Новороссийске. Внутреннее газоснабжение. Автоматизация газоснабжения. Том 2» установленный сигнализатор загазованности природным газом установлен не по проекту)	пункт 80 Технического регламента от 29.10.2010 №870	Инженер-энергетик ГБПОУ КК НПТ Корсун В.В.  Устранено в ходе проверки
5.	Не исключается возможность несанкционированного изменения эксплуатирующей организацией (в нарушение проекта «Реконструкция котельной ГОУ НПО ПУ №7 в г. Новороссийске. Внутреннее газоснабжение. Автоматизация газоснабжения. Том 2» сигнал об аварийном отключении сигнализаторов загазованности не выведен в помещение с постоянным присутствием охраны)	пункт 80 Технического регламента от 29.10.2010 №870	Инженер-энергетик ГБПОУ КК НПТ Корсун В.В.  Устранено в ходе проверки

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение от 05.11.2019 №5352-р на 4 л.;

28.11.2019 № 756-ОД.

приказ о назначении исполняющего обязанности директора от

Подписи лиц проводивших проверку:



/ Н.А. Махорина /

С актом проверки ознакомлен, копию акта № 291-122-17 от 29.11.2019 со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)